

Znak sprawy: BO.271-16/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: **Zaprojektowanie i wykonanie robót na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Adaptacja pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby żłobka samorządowego nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu.**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r, poz. 2164), Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Jaki standard wykończenia należy przewidzieć w dokumentacji projektowej:

Pytanie nr 1

Czy na ścianach wewnątrz budynku należy przed malowaniem położyć gładzie gipsowe?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2

Czy istniejąca lamperia zgodnie z zapisem PFU pozostaje również do przemalowania czy należy ją zlikwidować

Odpowiedź:

Należy zlikwidować i położyć wykładzinę ścienną np. tarkett

Pytanie nr 3

Wykładziny podłogowe w korytarzach parteru z racji dużego zużycia (popękane narożniki przy wywinięciach cokołów, znaczne zarysowania) czy należy uwzględnić do wymiany, zgodnie z zapisem PFU powinny pozostać.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wykonanie napraw

Pytanie nr 4

Stolarka wewnętrzna drzwiowa, czy w pomieszczeniach na parterze i piętrze typu magazyny, schowki,toalety należy przyjąć stolarkę pcv lub aluminium, czy można ją zastąpić stolarką plyninową a tylko wejściach do sal zamontować pcv lub aluminium.

Odpowiedź:

Wszędzie należy przewidzieć stolarkę nową komponującą się z pozostałą stolarką drzwiową wewnętrzną

Pytanie nr 5

Czy istniejącą boazerie drewnianą na poziomie parteru (nowa wózkarnia) należy zdemontować

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 6

Czy opisane w PFU drewniane obudowy grzejników należy zastosować przy każdym grzejniku czy tylko w salach dla dzieci.

Odpowiedź:


W salach dla dzieci oraz w ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach z których korzystają dzieci

Pytanie nr 7

Czy w dokumentacji projektowej należy przewidzieć pomieszczenie pralni jeśli tak czy należy wycenić urządzenia typu pralka,suszarka.

Odpowiedź:

Nie

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska

