

Wałbrzych, dnia 07.01.2019r.

BL.7130. ¹³⁷ .2019

*Pan
Cezary Kuriata
Radny Rady Miejskiej
Miasta Wałbrzycha*

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazury 2 w Wałbrzychu, w oparciu o informacje otrzymane od zarządcy budynku tj. Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu, informuję że dnia 7.12.2018r. została przeprowadzona kontrola w/w nieruchomości, która nie wykazała nieprawidłowości związanych z owymi pracami remontowymi dotyczącymi izolacji ścian zewnętrznych i fundamentów. Stwierdzono, że posadzka w piwnicy jest sucha, a ściany zewnętrzne powoli się osuszają. Nie zauważono zawilgocenia w lokalach mieszkanym na parterze.

W związku z powyższym zarządca nieruchomości stoi na stanowisku, że występowanie wilgoci w lokalu nr 1 nie jest spowodowane niewłaściwie wykonanymi pracami izolacyjnymi budynku.

BIURO ORGANIZACYJNE
Wpłynęło dnia:

10-01-2019

Nr
Podpis *E. Guzmanowska*

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej – do wiadomości
3. a/a

Sporządził: M. Ścisłowska tel: 74 66 55 226 *MS*

sp