



Wodociągi
Wałbrzych

p. Polchowska

24.06.2019

p. Gruszczyńska

24.06.2019

EK / 69 / 5776 / 1332 / 2019

Wałbrzych, dnia 19.06.2019r.

Szanowny Pan
Roman Szelemej
Prezydent Miasta Wałbrzycha
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych

Dot.: Pismo znak BO.0003.74.19 z dnia 13.06.2019r. (data wpływu do WPWiK Sp. z o.o. 17.05.2019r.).

W odpowiedzi na pismo znak BO.0003.74.19 z dnia 13.06.2019r. w związku z interpelacją Radnego Miasta Wałbrzycha Pana Ryszarda Nowaka, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że przyczynę występujących niedrożności/zapchań na przyłączy kanalizacyjnym nieruchomości przy ul. Ignacego Daszyńskiego 13A w Wałbrzychu opisano szczegółowo w piśmie WPWiK Sp. z o.o. znak EK/2/12099/17 z dnia 05.01.2017r. - kopia w załączniku. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że z dotychczasowych interwencji pogotowia kanalizacyjnego oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 13A w Wałbrzychu w dniu 30.12.2016r. wynika, że niedrożności/zapchania występują na odcinku kanalizacyjnym nieeksploatowanym przez "Wodociągi Wałbrzych".

Ścieki bytowe z budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego 13A odprowadzane są przewodem kanalizacyjnym (włączenie poprzez trójnik) ułożonym od strony podwórka i dalej poprzez studzienkę kanalizacyjną murowaną (oznaczono na poniższym planie Nr1) do kanału sanitarnego eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o.o. Przewód kanalizacyjny odprowadzający ścieki bytowe z budynku do w/w studzienki murowanej nieeksploatowanej przez WPWiK Sp. z o.o. jest zanizony w stosunku do kanału odpływowego ze studzienki, co skutkuje okresowymi zapchaniami/niedrożnościami na przewodzie kanalizacyjnym.

Zgadzamy się z wnioskiem Radnego Miasta Wałbrzycha Pana Ryszarda Nowaka zamieszczonym w przesłanej interpelacji, że potrzebny jest „pilny remont przyłącza kanalizacji” sanitarnej do przedmiotowej nieruchomości, jednak zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, należy do obowiązków odbiorcy usług.

Mając na uwadze powyższe oraz chcąc wyjść naprzeciw problemom mieszkańców z nieruchomości przy ul. Ignacego Daszyńskiego 13A w Wałbrzychu, WPWiK Sp. z o.o. informuje, że wykazuje gotowość do wykonania odpłatnej usługi związanej z naprawą w/w przyłącza kanalizacyjnego.

Str. 1 z 2


Sekretariat

☎ tel. 74 842 41 74 | fax 74 666 59 60
✉ sekretariat@wpwik.pl

Centrum Obsługi Klienta

☎ tel./fax 74 648 81 75
✉ cok@wzwik.pl





Rys. nr 1. Plan sytuacyjny – ul. Ignacego Daszyńskiego 13A w Wałbrzychu.

Z wyrazami szacunku

KIEROWNIK
Wydziału Kanalizacji
Paweł Szymeccki

WICEPREZES ZARZĄDU
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu
Tomasz Senyk

Załącznik:

1. Kopia pisma WPWiK Sp. z o.o. znak EK/2/12099/17 z dnia 05.01.2017r.

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. Szanowna Pani Maria Romańska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, Plac Magistracki 1; 58-300 Wałbrzych + załącznik
3. Szanowny Pan Ryszard Nowak Radny Miasta Wałbrzycha, Urząd Miejski w Wałbrzychu Referat Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1; 58-300 Wałbrzych + załącznik
4. a/a

Str. 2 z 2

Sekretariat

☎ tel. 74 842 41 74 | fax 74 666 59 60
✉ sekretariat@wpwik.pl

Centrum Obsługi Klienta

☎ tel./fax 74 648 81 75
✉ cok@wzwik.pl

