

Krzysztof Szewczyk
Dyrektor ZDKiUM w Wałbrzychu
nr POIS.04.02.00-00-0009/16-00
Budowa Obwodnicy Wałbrzycha

Wałbrzych, 04 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: ZDW.070.3.19
Znak pisma: 1.ZDW.070.3.2019.MWA


BIURO ORGANIZACYJNE

Wpłynęło dnia:

04-01-2021

Nr

Podpis



Pan
Jerzy Langer
Radny Miejski Wałbrzycha

Dotyczy: zapytania nr BO.0003.112z.2020

W odpowiedzi na Pańskie zapytanie z dnia 17.12.2020 r. (BO.0003.112z.2020) w sprawie wadliwe zaprojektowanego odcinka budowanej obwodnicy Wałbrzycha, w szczególności chodnika obok nieruchomości położonej przy ul. Gen. Józefa Łączyńskiego w Szczawnie-Zdroju, wskazuję co następuje.

Chodnik dla pieszych dla pieszych przy ul. Łączyńskiego 36 w miejscowości Szczawno-Zdrój w najwęższym miejscu przy narożniku budynku będzie miał szerokość 1,25 m co będzie zgodne z Projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją ZRID oraz warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawa.

Minimalna szerokość chodnika określona jest w § 44 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z postanowieniami art. 43 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470, 471, 1087) podane są obowiązujące odległości budynków od drogi krajowej, ale dotyczy to przypadków usytuowania nowobudowanych obiektów budowlanych przy drodze i ustalenia odległości jeszcze przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

Otrzymują:

1. adresat,
2. Biuro Organizacyjne Rady Miejskiej,
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Marek Waligóra
tel. +48 74 641 44 26


DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk



Wałbrzych, 16.12.2020r.
L.dz.: OW.01.14.20.0055

~~Pan Jacek Dzikowski
p.o. Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław~~



Biurowo Projektu:
ul. P. Wysockiego 10
58-300 Wałbrzych
ik-walbrzych@ekocentrum.pl

Nazwa Projektu: Budowa Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35
Umowa nr: ZDKiUM/U-INW/78-W/2019

Dotyczy: Szerokości przejścia dla pieszych przy ul. Łączyńskiego 36

Korespondencja powiązana:
[1] Pismo Zamawiającego – GDDKiA O.WR.KP13.obw.Wałbrzycha.4100.1417.el.2020 z dnia 14.12.2020r.

W odpowiedzi na pismo nr O.WR.KP13.obw.Wałbrzycha.PR.4100.1417.el.2020 z 14.12.2020r. Inżynier informuje, że chodnik dla pieszych przy ul. Łączyńskiego 36 w miejscowości Szczawno - Zdrój w największym miejscu przy narożu budynku będzie miał szerokość 1,25m, co będzie zgodne z Projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją ZRID oraz warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawa.

Minimalna szerokość chodnika określona jest w §44 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Jednocześnie Inżynier informuje, że w artykule 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087r.) podane są obowiązujące odległości budynków od drogi krajowej, ale dotyczy to przypadków usytuowania nowobudowanych obiektów budowlanych przy drodze i ustalania odległości jeszcze przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych.

Z poważaniem



Waldemar Jezierski
Inżynier Kontrakt

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Krzysztof Szewczyk, Dyrektor Zarządu, ZDKiUM Wałbrzych
3. a/a

OW.01.14.20.0055 Szerokość przejścia dla pieszych przy ul. Łączyńskiego 36_16.12.2020_WJ

