

BOŚ. 6223. 1 . 2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), działając na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 19

postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzyska z dnia 11.06.2019 roku o znaku: BOŚ.6223.1.2019, zmieniającej prawomocną decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzyska z dnia 18 listopada 2013 r., znak: BOŚ.6223.2.2013 DW/12212/11/2013, zmienioną decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. znak: BOŚ.6223.2.2014 DW/12250/11/2014 oraz decyzją z dnia 1 lipca 2015 r. znak: BOŚ.6223.1.2015 DW/5822/07/2015, a udzielającą Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 19 (REGON: 890683550) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni C3 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 25, w ten sposób, że:

w pkt VI na stronie 4 zdanie:

„Po upływie derogacji dalsza eksploatacja instalacji w oparciu o wymagania konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU:

- Dwutlenek siarki 360 mg/Nm³,
- Dwutlenek azotu 270 mg/Nm³,
- Pył 18 mg/Nm³,
- Tlenek węgla 140 mg/Nm³,
- HCl¹ 10 mg/Nm³,
- HF² 6 mg/Nm³,
- Hg³ 9 mg/Nm³.

1 - Wszystkie nieorganiczne gazowe związki chloru, wyrażone jako HCl

2 - Wszystkie nieorganiczne gazowe związki fluoru, wyrażone jako HF

3 - Suma rtęci i jej związków, wyrażona jako Hg”

zastępuje się zdaniem:

„Po upływie derogacji dalsza eksploatacja instalacji w oparciu o wymagania konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU:

- Dwutlenek siarki 360 mg/Nm³,
- Dwutlenek azotu 270 mg/Nm³,
- Pył 18 mg/Nm³,
- Tlenek węgla 140 mg/Nm³,
- HCl¹ 10 mg/Nm³,
- HF² 6 mg/Nm³,
- Hg³ 9 µg/Nm³.

1 - Wszystkie nieorganiczne gazowe związki chloru, wyrażone jako HCl

2 - Wszystkie nieorganiczne gazowe związki fluoru, wyrażone jako HF

3 - Suma rtęci i jej związków, wyrażona jako Hg”

Uzasadnienie

Pismem z dnia 5.11.2019 (data wpływu 08.11.2019 r.) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 19 zwróciło się do tut. Organu o sprostowanie omyłki pisarskiej w Decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 11.06.2019 roku o znaku: BOŚ.6223.1.2019, zmieniającej prawomocną decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 18 listopada 2013 r., znak: BOŚ.6223.2.2013 DW/12212/11/2013, zmienioną decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. znak: BOŚ.6223.2.2014 DW/12250/11/2014 oraz decyzją z dnia 1 lipca 2015 r. znak: BOŚ.6223.1.2015 DW/5822/07/2015, a udzielającą Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 19 (REGON: 890683550) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni C3 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 25. Omyłka w postaci błędnie wskazanej jednostki dot. sumy rtęci i jej związków, wyrażonej jako Hg, pojawiła się na str. 76 przedłożonego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, natomiast w pozostałych miejscach wniosku widniały poprawne dane zgodne z wymaganiami konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. Powyższa omyłka została przeniesiona następnie do ww. decyzji.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może na żądanie strony lub z urzędu, w drodze postanowienia, prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz oczywiste omyłki pisarskie w wydanych decyzjach.

W tym stanie rzeczy należało oczywistą omyłkę sprostować.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Wzrost Prezydenta Miasta
KIEROWNIK
Inspektor Ochrony Środowiska
[Podpis]
Kankowska-Sowa

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Chełmońskiego 14, 51-630 Wrocław
3. BOŚ a/a *[Podpis]*

sporz. K. Pankowska-Sowa, tel. 74 6488545

spis: Beata Wójcik 14.11.2019