



Wałbrzych, dnia 10.09.2024 r.



RPW/98330/2024  
Data: 2024-09-12

**W P Ł Y N Ę Ł O**

Biuro Obsługi Klienta  
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

12-09-2024

Ilość załączników .....

Podpis .....

Pan

Krzysztof Klinowski

Przewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha

W związku z przekazaną Zarządowi Spółki Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” sp. z o.o. interpelacją Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha dotyczącą stanu wody na Krytej Pływalni informuję, że treść tego pisma nie stanowi interpelacji w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, nie zawiera bowiem krótkiego przedstawienia stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikających z niej pytań.

Niemniej jednak z uwagi na fakt, że sprawa stanu wody na Krytej Pływalni „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu stanowi sprawę istotną dla gminy, informuję, że Spółka przeprowadza badania wody basenowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym. Wyniki aktualnych badań wody są dostępne do wglądu przy kasie basenowej.

Odnosząc się do sformułowanego przez Radnych wnoszących tą interpelację oczekiwania dotyczącego udostępniania wyników badań na stronie internetowej spółki informuję, że przepisy prawa nie nakładają na zarządcę pływalni takiego obowiązku.

Ponadto wyjaśniam, że dane zamieszczone na wskazanej przez Radnych wnoszących tą interpelację stronie OSIR Świebodzice nie stanowią wyników badań wody, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230), ale są to parametry wody stwierdzone na dzień określony w informacji OSIR.

OSIR Świebodzice, jak wynika z danych zamieszczonych na podanej stronie internetowej, zamieszcza informacje dotyczące poszczególnych parametrów wody na prowadzonej pływalni wyłącznie wybiórczo, ponieważ są to dane z wybranych dni (2.01.2024 i 19.08.2024).

Podkreślenia wymaga, że badania parametrów wody, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia obejmują systematyczny i udokumentowanego nadzór pracy urządzeń oraz rejestrowanie wyników pomiaru jakości wody na pływalni:

- a) nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem jej użytkowania, w zakresie następujących parametrów:
  - pH wody,
  - potencjału redox,
  - stężenia chloru wolnego,
  - temperatury wody,
- b) nie rzadziej niż raz na dobę, w godzinach użytkowania pływalni, w zakresie parametru chloru związanego.

Badania parametrów wody, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, są wykonywane w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „AQUA-ZDRÓJ” sp. z o.o. w

poszczególnych nieckach basenowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, w sposób ciągły, 24h na dobę poprzez aparaturę pomiarową, a wyniki tych badań są kontrolowane i weryfikowane przez pracowników co 4 godziny w godzinach otwarcia pływalni, a także przed otwarciem pływalni. Pozostałe parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody basenowej badane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu opracowanym na podstawie w/w rozporządzenia.

Wszystkie wyniki badań podlegają ocenie i kontroli PSSE w Wałbrzychu.

Jednocześnie informuję, że wyniki badań wody z okresu ostatnich dwóch lat zostaną udostępnione Radnym wnoszącym interpelację do wglądu w siedzibie Spółki w ustalonym terminie. W tym celu proszę o kontakt z Biurem Zarządu Spółki tel. 74 660 93 01.

Waldemar Kujawa  
Przewodniczący Zarządu