

Znak sprawy: BO.271-15/15

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: **Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakresie termomodernizacji, modernizacji instalacji c.o., instalacji elektrycznej i remontu dachu - budynek przy ul. Matejki 2 w Wałbrzychu**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zmian.), Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ , jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie 1:

Zwracam się z wnioskiem o podania kwoty, którą Państwo zamierzacie przeznaczyć na sfinansowanie wykonania przedmiotowego zadania w części dotyczącej budynku przy ul. Matejki 2 w Wałbrzychu

Odpowiedź

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP, kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 758 950,25 zł netto.

Pytanie 2:

W SIWZ w zakresie „posiadania wiedzy i doświadczenia” postawiony został wobec wykonawców warunek – wykonania co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania.

Za robotę podobną do przedmiotu zamówienia uważa się robotę budowlaną , która w swoim zakresie obejmowała wykonanie m.in.:

- czyszczenie i wzmocnienie elewacji ceglanej na powierzchni min. 600 m²,
- wykonanie pokrycia dachowego z blach płaskich o powierzchni min. 400 m².

Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy wykonanie:

co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, odpowiadającym swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania obejmujących wykonanie – czyszczenia i wzmocnienia elewacji ceglanej na powierzchni min. 600 m², oraz 2 robót budowlanych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, odpowiadającym swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania obejmujących wykonanie – pokrycia dachowego z blach płaskich o powierzchni min. 400 m²,

(gdzie przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego) – stanowiłoby spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

Stosowne zamiany znajdują się w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenie o zamówieniu i zmodyfikowanej SIWZ

Pytanie 3:

1. W specyfikacji (STWiORB) zawory podpionowe przy centralnym ogrzewaniu są określone jako typu KOMBI-3, natomiast w opisie technicznym i rysunkach oznaczone są jako zawory odcinające ze spustem (armatura odcinająco – spustowa), ponieważ są to różnego rodzaju zawory, proszę o określenie jakie typu zaworów podpionowych należy wycenić.

2. Proszę o określenie typów głowic termostatycznych, jakie należy wycenić przy grzejnikach. Na stronie 11 i 12 opisu technicznego występuje zestawienie grzejników przy których widnieją znaczki (*) oraz (**), które wg opisu pod tabelą oznaczają:


znacznik (*) oznacza - " * - zastosować głowice termostatyczne w wersji wzmocnionej, zabezpieczone przed kradzieżą, uniemożliwiające manipulowanie przez osoby nieuprawnione np. Hercules firmy Herz

znacznik (**) oznacza - " ** - zastosować głowice termostatyczne zwykłe np. Classic firmy Herz

Ponieważ w opisie technicznym pojawiają się również głowice elektroniczne typu ETKF firmy Herz, czy mamy przyjąć, że grzejniki w zestawieniu ze strony 11 i 12 nieopisane znaczkiem (*) lub (**) mają być wyposażone właśnie w te głowice, czy też przyjąć jakąś inną ich ilość ? Jeśli tak to jaką?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe głowice nie oznaczone symbolem (*) przyjąć jako elektronicznie sterowane.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska

